



DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTENIDO

DISEASE

Vo. Bo.

ERGIO ANTONIO HERNANDEZ

M.P. 0820282066ATL INGENIERO CIVIL

REVISÓ YEFFER ALEXANDER GUZMAN

APROBÓ WILLIAM FERNANDO OVIEDO

NOTAS

- Redes de polietileno y acero construidas según Norma Técnica Colombiana NTC 3728

* Tubería de polietileno de fabricación Extrucol, de media densidad, pegado por termo-fusion en diámetros de 1/2"IPS, 3/4"IPS, 1"IPS, 2"IPS; pegados con socket; 3"IPS, 4"IPS, 6"IPS, 8IPS y 10IPS pegados a tope.

* Excavacion promedio:
 Tuberia troncal milimetrica(315mm)=1.20mt
 Tuberia troncal de polietileno(1",2",3",4",5",6",8")=
 Tuberia anillo de polietileno(3/4" y 1/2") = 0.70 mts

* La localización dentro del municipio, de la zona desplegada en el presente plano, se puede consultar en el plano general de localización del proyecto

CONVENCIONES

[illegible]

UNIDADES CONSTRUCTIVAS

ELABORÓ: **AREA DE CARTOGRAFIA**

ESCALA 1 : 250

118 DE 150

ENERO/2020